

株DINS堺
焼却施設／排ガス
2019年度

【ばいじんの除去の実施状況と措置】

ばいじんの除去を行った日			2019年								2020年			
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
冷却設備	1号炉	月/日	/	5/26～5/31	/	/	8/9～8/18	/	10/20～10/29	/	12月31日	1/1～1/9	/	3/15～3/21
排ガス処理設備	1号炉	月/日	/	5/26～5/31	/	/	8/9～8/18	/	10/20～10/29	/	12月31日	1/1～1/9	/	3/15～3/21

測定結果が得られた日		2019年									2020年		
		4月15日	5月15日	6月15日	7月15日	8月30日	9月15日	10月15日	11月15日	12月15日	1月15日	2月15日	3月23日
維持管理項目	単位												
燃烧室 温度	℃	929	914	925	939	939	990	953	906	942	864	1000	890
集塵器 入口温度	℃	170	170	171	171	171	170	170	170	170	170	175	170
排ガスCO濃度	ppm	43	50	47	50	13	5	6	26	21	47	14	63

【排ガスの分析結果】

採取した年月日			令和1年6月20日	令和2年1月29日	
測定結果が得られた日			令和1年7月10日	令和2年2月13日	
測定項目	単位	炉			
ばい煙量又は ばい煙濃度	ばいじん	g/m ³ N	1号炉	0.005未満	0.005未満
	窒素酸化物	ppm	1号炉	59	64
	塩化水素	mg/m ³ N	1号炉	2未満	2未満
	硫黄酸化物	ppm	1号炉	1未満	1未満
ダイオキシン類	ng-TEQ/Nm ³	1号炉	/	0.0045	