



DINS関西 BE事業所  
 焼却施設／排ガス  
 2020年度

【ばいじんの除去の実施状況と措置】

ばいじんの除去を行った日			2020年									2021年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
冷却設備	1号炉	月/日	/	5/24～5/31	6/1～6/10	/	8/14～8/22	/	10/16～10/31	11/1～11/4	12/28～12/31	1/1～1/10	/	3/22～3/26
排ガス処理設備	1号炉	月/日	/	5/24～5/31	6/1～6/10	/	8/14～8/22	/	10/16～10/31	11/1～11/4	12/28～12/31	1/1～1/10	/	3/22～3/26

測定結果が得られた日		2020年									2021年		
		4月15日	5月15日	6月15日	7月15日	8月25日	9月15日	10月14日	11月15日	12月15日	1月15日	2月15日	3月15日
維持管理項目	単位												
燃烧室 温度	℃	893	967	872	907	845	887	952	825	873	832	908	941
集塵器 入口温度	℃	170	170	172	180	180	185	185	171	170	170	171	170
排ガスCO濃度	ppm	34	13	42	48	62	23	11	42	14	44	33	18

【排ガスの分析結果】

採取した年月日			2020年9月4日	2021年2月22日	
測定結果が得られた日			2020年9月25日	2021年3月2日	
測定項目	単位	炉			
ばい煙量又は ばい煙濃度	ばいじん	g/m <sup>3</sup> N	1号炉	0.005未満	0.005未満
	窒素酸化物	ppm	1号炉	58	75
	塩化水素	mg/m <sup>3</sup> N	1号炉	28	2未満
	硫黄酸化物	ppm	1号炉	3	4
	全水銀	μg/m <sup>3</sup>	1号炉	1	0.46
ダイオキシン類	ng-TEQ/Nm <sup>3</sup>	1号炉	0.013	/	